


Husets energianvändning



Energideklaration för Kolmårdsvägen 53, Lidingö.

- Detta hus använder 156 kWh/m² och år, varav el 11 kWh/m².
Liknande hus 134–165 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m².

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2009-12-17 av:

Andreas Ek, Abedo AB